

Опитувальний лист № _____

для замовлення вибухозахисних з'єднувальних коробок серії **BXJ-е**
виробництва компанії **WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY**



Замовник:

Дата:

1. Маркування вибухозахисту:

II 2G Ex eb IIC T6 or T5 Gb, II 2G Ex Ib IIC T6 , II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66 -50°C≤Ta≤+55°C

2. Номінальна напруга, В:

690

3. Матеріал корпусу:

Алюмінієвий сплав, без вмісту міді

4. Колір корпусу:

порошкове фарбування, сірий (RAL7040)

5. Сертифікат АТЕХ:

6. Умови експлуатації °C:

7. Позиція обладнання:

8. Кількість коробок, шт.:

9. Рівень захисту:

IP66 ☐

10. Номінальний струм, А:

24 ☐ 32 ☐ 41 ☐ 57 ☒ 76 ☒ 125 ☐ 192 ☐ ≥ 269 ☐

11. Площа поперечного перерізу кабелю, мм²:

2.5 4 6 10 16 35 70 ≥ 120

12. Кількість клемних з'єднань, шт.:


EN PE

13. Додаткові вимоги замовника:

14. Типорозмір корпусу:

I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐ VII ☐ VIII ☐

15. Кількість отворів для розміщення кабельних ввів за сторонами:



сторона А
(зверху)
сторона В
(знизу)
сторона С
(зліва)
сторона D
(справа)

M20x1.5	M25x1.5	M32x1.5	M40x1.5	M50x1.5	M63x1.5	M75x1.5

16. Кількість кабельних вводів відповідно до діаметру кабелю (разом з бронею) мм



сторона А
(зверху)
сторона В
(знизу)
сторона С
(зліва)
сторона D
(справа)

[illegible]

17. Кількість заглушок з нержавіючої сталі, що встановлюються у невикористані отвори, шт.:



M20x1.5	M25x1.5	M32x1.5	M40x1.5	M50x1.5	M63x1.5	M75x1.5

Довідкова інформація для заповнення опитувального листа

Таблиця 1. Максимально допустима кількість кабельних вводів, що можуть бути встановлені в коробці, за сторонами

	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D
M20x1.5	2	3	4	4	4	6	6	6	6	10	10	10	8	12	12	18
M25x1.5	2	3	3	3	3	4	4	4	5	9	9	9	7	10	10	16
M32x1.5	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	6	6	10
M40x1.5	1	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	5
M50x1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3	3	3	2	3	3	5
M63x1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	2	2	2	3	3	4

Таблиця 2. Максимально допустима кількість клемних зажимів, що можуть бути встановлені в коробці

	Площа поперечного перерізу кабелю, мм ²						
	2.5	4	6	10	16	35	Маса, кг
I	16	15	12	10	/	/	2.4
II	16	15	12	10	8	/	2.8
III	25	22	20	15	12	/	3.8
IV	25	22	20	15	12	8	5.1
V	35	30	25	20	15	/	5.8
VI	35	30	25	20	15	10	7.1
VII	60	50	40	/	/	/	7.5
VIII	40	35	30	24	18	12	7
	40	40	30	/	/	/	7
	60	55	40	30	20	15	9.5
	100	90	66	60	40	/	9.7

Габаритні розміри коробок BXJ-e

BXJ-e-□□

